

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, дом 193, тел. 338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городскому округу Жигулевск

445350, Самарская область, городской округ Жигулевск, ул. Первомайская, 2,

тел. 8(84862) 2-33-66

Акт обследования №1

«24» сентября 2019 года

г. Жигулевск
(город, село, поселок)

12 ч. 00 мин.

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Жигулевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области капитан внутренней службы Андреев Денис Владимирович

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

в период с 15 ч. 00 мин. «23» сентября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «24» сентября 2019 г. проведено обследование документов, объекта заявителя в помещении государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: 445354, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Репина, д. 39;

при обследовании совместно с директором государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области Шипилиным Константином Федоровичем

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам, которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

здание по адресу: 445354, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Репина, д. 39 3-хэтажное с подвальным этажом, II степени огнестойкости, стены кирпичные, кровля металлическая. Здание построено в 1963 году. Общая площадь занимаемого помещения составляет 3049,4 м². Отопление водяное, вентиляция приточно-вытяжная, электроснабжение 220 В. Функциональная пожарная опасность Ф 4.1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре установлены. Вывод сигнала о срабатывании установки автоматической пожарной сигнализации имеется. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения. Режим функционирования – пятидневная рабочая неделя с 08 час 30 мин. до 14 час. 30 мин.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений), расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного загорания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых веществ). При наличии на территории предприятия нескольких зданий дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в общий коридор из столовой и спортзала, ширина пути эвакуации менее 1.2 м (фактически 0.78 м).	ст.ст. 4, 6, 52, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.3.3, 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
2.	При двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор, ведущий к эвакуационному выходу из кухни столовой, ширина пути эвакуации менее 1 м (фактически 0.46 м).	ст.ст. 4, 6, 52, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 4.3.3, 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».
3.	Не предусмотрены перила ограждения лестницы с четырьмя ступенями высотой 60 см, устроенной на пути эвакуации из спортзала в общий коридор столовой и спортзала.	ст.ст. 4, 6, 52, 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

С Актом обследования ознакомлен:

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
К.Ф. Шипилин

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« ___ » _____ 20 19 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области
К.Ф. Шипилин

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« ___ » _____ 20 19 г.



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты - государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области не соответствует требованиям пожарной безопасности


Обследование проводил:

Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Жигулевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы

Д.В. Андреев

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«24» 09 20 19 г.



(подпись)

М.Л.П.*

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору